

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 02-010-6 Beg. SVGW

Zertifikatsinhaber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: Franz Schuck GmbH, DE-89555 Steinheim
Vertreter / Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **02-010-6 Beg.** begutachtet der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Diverse Verbindungen
Bezeichnung: Überschiebmuffen SMU
Typen: SMU
SMU-R
SMU-S
SMU-1
SMU-F
SMU-K

Nennweite: DN 25 - DN 400

Anschluss:

- beidseitig zum Überschieben für gleiche Rohranschlussmasse (SMU)
- einseitig reduziert für unterschiedliche Rohranschlussmasse (SMU-R)
- mit einseitigem Anschweissende für V-Nahtschweissung (SMU-S)
- einerseits Überschieber, andererseits Flanschanschluss (SMU-F)
- mit einseitigem Anschweissende für Kehlnahtschweissung
- mit einseitiger Verschlusskappe (SMU-K)

Zertifizierungsgrundlage: 2014/68/EU

Gültigkeit: 31.01.2027

Zertifiziert für:

- einen max. Betriebsdruck bis 5 bar im Gasnetz
- einen max. Betriebsdruck bis 16 bar in Anlagen
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis +50 °C.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 02.02.2022