

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 02-059-6 SVGW

Zertifikatsinhaber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: Franz Schuck GmbH, DE-89555 Steinheim
Vertreter / Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **02-059-6** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Werkstoffübergangsstücke
Bezeichnung: Unlösbare Stahl/PE-Übergangsstücke PESV
Typen: PESV - F
PESV - G
PESV - S
Nennweite: DN 25 – 200 (...-F), DN 32 – 50 (...-G), DN 25 – 200 (...-S)
Anschluss: mit Flanch (...-F), mit Aussengewinde (...-G), mit Anschweissenden (...-S)
Zertifizierungsgrundlage: DVGW G 5600-1 (2013)
Gültigkeit: **30.06.2027**
Zertifiziert für:
- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 25.03.2022