

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 03-084-5-3 SVGW

Zertifikatsinhaber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: EBRO Armaturen Gebr. Bröer GmbH, DE-58135 Hagen
Vertreter / Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **03-084-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Absperr- und Drosselklappen
Bezeichnung: Gas-Absperrklappen EBRO F, EBRO Z
Typen: F 012-A
Z 011-A
Z 014-A
Z 411-A
Z 414-A

Nennweite: DN 50 – DN 1000 (für F 012-A)
DN 20 – DN 1000 (für Z 011-A/Z014-A), DN 40 – DN 600 (für Z411-A/Z414-A)

Anschluss: Flansch nach EN 1092

Zertifizierungsgrundlage: EN 13774 (2013)

Gültigkeit: **31.05.2028**

Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz
- einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar auf Anlagen
- einen maximalen Betriebsdruck von 16 bar (DN 20-300) auf Anlagen (für F 012-A, Z 011-A und Z 014-A)
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 12.05.2023