

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



SVGW



Zertifikat Nr. 04-037-5 Beg. SVGW

Zertifikatsinhaber: Hawle Schweiz Armaturen AG, CH-8370 Sirnach
Hersteller: Hawle Deutschland Armaturen GmbH, DE-83395 Freilassing
Vertreter / Vertreiber: Hawle Schweiz Armaturen AG, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **04-037-5 Beg.** begutachtet der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Anbohrschieber, -sperrern und -schellen

Bezeichnung: Universal-Anbohrschelle für Guss- oder Stahlrohre
mit oder ohne integrierte Hilfsabsperrung

Typen: Art. 3512, Art. 3516
Art. 3523, Art. 3524, Art. 3525
Art. 3712, Art. 3715, Art. 3726

Nennweite: - DN 40, DN 50, DN 80, DN 100 (Flansch)
- R 2", Rp 1-3" (Gewinde)
- ZAK 46: DN 80-400 (Gussrohr), DN 150-400 (Stahlrohr)

Anschluss: - EN 1092-2 (Flansch), EN 10226-1 (Gewinde)
- ZAK

Zertifizierungsgrundlage: ZG103 (03/24), DIN 3588-2 (2021)

Gültigkeit: **30.06.2029**

Zertifiziert für: - einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 15.04.2026