

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 04-042-5/3 SVGW

Zertifikatsinhaber: Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach
Hersteller: Hawle Armaturen GmbH, DE-83395 Freilassing
Vertreter / Vertreiber: Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **04-042-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Schieber
Bezeichnung: Steckmuffen-Schieber BAIO Art. 4...
Typen: Art. 4375
Art. 4505
Art. 4515
Art. 4815 (Art. 4505 + Art. 4520)
Art. 4816 (Art. 4505 + Art. 4526)
Zubehör: Art. 4520, 4526 und 4531
Nennweite: DN 80 – 300
d 90 – d 355 (Art. 4815 und 4816)
Anschluss: Steckmuffen BAIO
Spitzend / Steckmuffe BAIO
Zubehör: PE-/Stahl-Anschweissende (Art. 4531)
Zertifizierungsgrundlage: EN 969 (2009), EN 13774 (2013), ZGW101 (01/19)
Gültigkeit: **30.06.2027**
Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis +60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 08.09.2023