



ZERTIFIKAT Nr. 04-042-5/3 SVGW

Antragsteller: Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach
Hersteller: Hawle Armaturen GmbH, DE-83395 Freilassing
Vertreter / Vertreiber: Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **04-042-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Schieber: Steckmuffen-Schieber BAIO
Stamm-Bezeichnung: Art. 4...,
Modelle/Typen: Art. 4375 Art. 4505 Art. 4515 Art. 4815 Art. 4816
Art. 4815: Kombination Art. 4505 + Art. 4520, Art. 4816: Kombination Art. 4505 + Art. 4526
Zubehör: Art. 4520, 4526 und 4531
Nennweite: DN 80-300 d 90 – d 355 (Art. 4815 und 4816)
Anschluss: Steckmuffen Spitzend / Steckmuffe BAIO, Zubehör: PE-/Stahl-
BAIO, Anschweissende
Prüfgrundlage: EN 969 (2009), EN 13774 (2013), GW/TPG-TPW 101
Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. 601-01-0106 (06/01) des TÜV Saarland, DE-Sulzbach
Bericht, Nr. 11 7410 01 (06/06) der MPA NRW, DE-Dortmund
Bericht, Nr. 05/361/4313/953 (06/06) des EBI, DE-Karlsruhe
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **30.06.2022**
Zertifiziert für:
- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.3).




akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter


Nesimi Öner
Stv. Leiter