

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 03-084-5-3 SVGW

Antragsteller: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: EBRO-Armaturen Gebr. Bröer GmbH, DE-58135 Hagen
Vertreter / Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **03-084-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Absperr- und Drosselklappen
Bezeichnung: Gas-Absperrklappen EBRO F, EBRO Z
Typen: F 012-A, Z 011-A, Z 014-A
Nennweite: DN 20 – DN 600, DN 50 – DN 600 (für F 012-A)
Anschlüsse: Flansch (F 012-A), Zwischenflansch (Z 011-A) oder Endklappe (Z 014-A)
Ein-/Ausgangsdruck: 0.1 – 5 bar / 20 – 24 mbar
Zertifizierungsgrundlage: EN 13774 (02/13)
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.05.2023**
Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz bzw. bis 10 bar (DN 350-600) und 16 bar (DN 20-300) auf Anlagen
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.4).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 08.06.2018