

## SVGW

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

## Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



### ZERTIFIKAT Nr. 04-036-5 Beg. SVGW

**Antragsteller:** Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach  
**Hersteller:** Hawle Armaturen GmbH, DE-83395 Freilassing  
**Vertreter / Vertreiber:** Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **04-036-5 Beg.** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Rubrik:** Armaturen und Installationskomponenten, Anbohrschellen  
**Bezeichnung:** Anbohrschellen für Rohre aus Guss, Stahl oder PE  
mit eingebauter Betriebsabspernung  
**Typen:** Art. 2285, Art. 2288, Art. 2295  
Art. 2405, Art. 2435, Art. 2445, Art. 2455  
**Nennweite:** - ZAK 46 / d 63 - ZAK 46 - DN 80-400 (Guss, Stahlrohre)  
- Rp 1 1/2" / DN 40 - ZAK 46 / DN 40  
**Anschlüsse:** - ZAK / PE-HD - ZAK / Gewinde (EN 10226-1) - ZAK / ZAK / ZAK  
- ZAK / ZAK - ZAK / Anschweissende Stahl  
**Zertifizierungsgrundlage:** DVGW VP 300 (2006)  
**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **30.06.2024**  
**Zertifiziert für:**  
- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz  
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand  
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.5).

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 25.04.2019