



## ZERTIFIKAT Nr. 04-035-6 Beg. SVGW

**Antragsteller:** Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach  
**Hersteller:** Hawle Armaturen GmbH, DE-83395 Freilassing  
**Vertreter / Vertreiber:** Hawle Armaturen AG, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **04-035-6 Beg.** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Rubrik:** Verbindungen, Diverse Verbindungen

**Bezeichnung:** PE-Anschweissenden mit Bajonett-Verschluss und Anschluss-Stücke ZAK®  
Fittings mit Bajonett-Verschluss und Anschluss-Stücke ZAK®

**Typen:** Art. 6185, Art. 6195, (PE-Anschweissenden)  
Art. 6306, Art. 6307, Art. 6386,  
(Muffe) (Spitzend-Verbinder) (Übergangsstück)  
Art. 6516, Art. 6519 (Fittings)  
(T-Stück) (Kreuz-Stück)

**Nennweite:** - ZAK 46 / d 32-63,  
- ZAK 46 - ZAK 46 / 1 ¼" oder 1 ½"

**Anschlüsse:** - ZAK / PE-HD, - ZAK / Gewinde (DIN 2999-1) - ZAK / ZAK / ZAK  
- ZAK / ZAK, - ZAK / ZAK / ZAK / ZAK

**Zertifizierungsgrundlage:** DVGW G 5600-1 (2013), ZGW101 (01/19), (ZAK spez.)

**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **30.06.2024**

**Zertifiziert für:** - einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz  
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand  
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.7).

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez  
Leiter