

SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



SVGW



Zertifikat Nr. 04-036-5 Beg. SVGW

Zertifikatsinhaber: Hawle Schweiz Armaturen AG, CH-8370 Sirnach
Hersteller: Hawle Deutschland Armaturen GmbH, DE-83395 Freilassing
Vertreter / Vertreiber: Hawle Schweiz Armaturen AG, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **04-036-5 Beg.** begutachtet der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Anbohrschieber, -sperrern und -schellen
Bezeichnung: Anbohrschellen für Rohre aus Guss, Stahl oder PE mit eingebauter Betriebsabspernung
Typen: Art. 2285, Art. 2288, Art. 2295
Art. 2405, Art. 2435, Art. 2445, Art. 2455
Nennweite: - ZAK 46/d 63, ZAK 46, ZAK 46/DN 40
- Rp 1 1/2"/DN 40
- DN 80-400 (Gussrohr, Stahlrohr)
Anschluss: - ZAK/PE-HD, ZAK/ZAK
- ZAK/Gewinde (EN 10226-1), ZAK/Anschweissende Stahl
- ZAK/ZAK/ZAK
Zertifizierungsgrundlage: ZG103 (03/24), DIN 3588-2 (2021)
Gültigkeit: **30.06.2029**
Zertifiziert für: - einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 15.04.2026