


SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



SVGW



Zertifikat Nr. 04-042-5/1 SVGW

Zertifikatsinhaber: Hawle Schweiz Armaturen AG, CH-8370 Sirnach
Hersteller: E. Hawle Armaturenwerke GmbH, AT-4840 Vöcklabruck
Vertreter / Vertreiber: Hawle Schweiz Armaturen AG, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZG101 "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas" und auf den Bericht Nr. **04-042-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Schieber
Bezeichnung: Absperrschieber Art. 4...
Typen: Art. 4005
Art. 4815
Art. 4816
Nennweite: DN: 40-400 (Art. 4005), d: 32-225 (Art. 4815), d: 63-225 (Art. 4816)
Anschluss: Flansch nach EN 1092-2
PE-Stutzen nach DIN 8075
Zertifizierungsgrundlage: ZG103 (01/23), EN 13774 (2013), ZGW101 (01/19)
Gültigkeit: **30.06.2027**
Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis +60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 15.04.2026