



Zertifikat Nr.: 9712-3867

Zertifikatsinhaber: Hawle Schweiz Armaturen AG
Hawlestrasse 1, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Druckreduzierventile / Regelventile
Bezeichnung: HAWIDO
Typen: 1300, 1400, 1500, 1600, 1700

DN: 40...300 PN: 10/16/25 tmax: 25 °C


Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW164 (07/22), EN 1074-1 (2000), EN 1074-5 (2001)

Gültigkeit: 30.06.2028

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Druckreduzierventile / Regelventile

Bezeichnung: HAWIDO

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	40	25	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	50	25	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	65	25	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	80	25	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	100	25	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	125	16	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	150	16	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	200	16	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	250	16	25	-	-	-	-	-
1300, 1400, 1500, 1600, 1700	300	16	25	-	-	-	-	-