



Zertifikat Nr.: 2209-7150

Zertifikatsinhaber: Hawle Schweiz Armaturen AG
Hawlestrasse 1, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Flüssigkeitsentlüfter
Bezeichnung: Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur
Typen: 9920
(ohne Filterpatrone)

DN: 50, 80 PN: 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW164 (07/22), EN 1074-1 (2000), in Anlehnung EN 1074-4 (2000)


Gültigkeit: 31.12.2027

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(B) Aus Servicegründen ist vor dem Entlüfter ein Absperrventil einzubauen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Flüssigkeitsentlüfter

Bezeichnung: Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur

| Typen | DN | PN | C° | Geräusch- gruppe | Verluste kWh/24 h / ErP Klasse | Inhalt | Index | Metrologie |
|---------------------------|----|----|----|---------------------|--------------------------------------|--------|-------|------------|
| 9920 (ohne Filterpatrone) | 50 | 16 | 25 | - | - | - | 9 | - |
| 9920 (ohne Filterpatrone) | 80 | 16 | 25 | - | - | - | 9 | - |