



## Zertifikat Nr.: 1105-5856

**Zertifikatsinhaber:** Hawle Schweiz Armaturen AG  
Hawlestrasse 1, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Hydranten  
**Bezeichnung:** Überflur / Unterflur (Bewässerungshydranten)  
**Typen:** N765 (Überflur, Längen 1.1m - 2.6m)  
N767 (Unterflur, Längen 0.3m - 1.8m)

DN: 50, 63 PN: 16 tmax: 25 °C


**Zertifizierungsgrundlage:** in Anlehnung SVGW ZW147 (01/19)

**Gültigkeit:** 30.06.2026

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**  
(A) Anschluss mit Systemtrenngerät Bauart BA

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme  
Zertifizierungsstelle Wasser

  
Javier Fernandez  
Leiter

**Rubrik:** Hydranten

**Bezeichnung:** Überflur / Unterflur (Bewässerungshydranten)

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
N765 (Überflur)	50/63	16	25	-	-	-	3	-
N767 (Unterflur)	50/63	16	25	-	-	-	3	-