

SVGW

Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 0107-4386

Zertifikatsinhaber: Hawle Schweiz Armaturen AG
Hawlestrasse 1, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Hydranten
Bezeichnung: Hawle
Typen: N100100 Hydranten-Oberteil H4 INOX
N100200 Hydranten-Unterteil H4 INOX
N531 Hydranten-Oberteil H4-HV INOX
N571 Hydranten-Unterteil H4-HV INOX
8370 Hydranten-Oberteil H8370
N580 Hydranten-Unterteil tele Guss

DN: 100 PN: 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW147 (01/19), EN 14384 (2005)

Gültigkeit: 31.12.2030

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 28.04.2026

Seite 1 / 2

Rubrik: Hydranten

Bezeichnung: Hawle

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
N100100 Hydranten-Oberteil H4 INOX	100	16	25	-	-	-	-	-
N100200 Hydranten-Unterteil H4 INOX	100	16	25	-	-	-	-	-
N531 Hydranten-Oberteil H4-HV INOX	100	16	25	-	-	-	-	-
N571 Hydranten-Unterteil H4-HV INOX	100	16	25	-	-	-	-	-
8370 Hydranten-Oberteil H8370	100	16	25	-	-	-	-	-
N580 Hydranten-Unterteil tele Guss	100	16	25	-	-	-	-	-