SVGW

Associazione per l'acqua, il gas e il calore Grütlistrasse 44 CH- 8027 Zürich



Certificato No.: 0107-4386

Titolare del certificato: Hawle Armaturen AG

Hawlestrasse 1, CH-8370 Sirnach

In base al regolamento ZW101 "Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua SVGW" SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Idranti
Designazione: Hawle

Tipi: N100100 Idrante H4 INOX parte superiore

N100200 Idrante H4 INOX parte inferiore N531 Idrante H4-HV INOX parte superiore N571 Idrante H4-HV INOX parte inferiore 8370 Idrante H8370 parte superiore

N580 Idrante parte inferiore telescopico ghisa

DN: 100 PN: 16 tmax: 25 °C

Base di certificazione: SVGW ZW147 (01/19), EN 14384 (2005)

Valevole fino: 31.12.2030

Condizioni (C) / Note (N):

Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SVGW e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SVGW (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore

Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez Responsabile

Zurigo, 18.11.2025

Rubrica:

Idranti

Designazione:

Hawle

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
N100100 Idrante H4 INOX parte superiore	100	16	25	•	-	-	-	-
N100200 Idrante H4 INOX parte inferiore	100	16	25	•	-	-	-	-
N531 Idrante H4-HV INOX parte superiore	100	16	25	-	-	-	-	-
N571 Idrante H4-HV INOX parte inferiore	100	16	25	-	-	-	-	•
8370 Idrante H8370 parte superiore	100	16	25	-	-	-	-	•
NESO Idranto parto inforiore telescopico ghica	100	16	25					-

Certificato No.: 0107-4386 pagina 2 / 2