



# Montageanleitung für Filterpatrone

Nr. 9929 zu Be- u. Entlüftungsgarnitur Nr. 9920



<p><b>1. <u>Vorbereitung</u></b></p> <p>Haube, Spindelhalter und Zentrierkappe entfernen. Seitliche Gummikappen der Längsschlitze, falls vorhanden demontieren.</p>	
<p><b>2. <u>Patrone einsetzen</u></b></p> <p>Lippe der Filterpatrone leicht mit Hawle Gleitmittel Nr. 5291 einfetten. Filterpatrone mit der Lippe nach unten, über das Betätigungsrohr, in die Garnitur schieben. Die Lippe der Patrone muss zwingend unterhalb der seitlichen Längsschlitze von der Garnitur liegen.</p> <p><b>Achtung:</b> <b>Montage in der gekürzten Länge 655 mm <u>nicht</u> möglich!!</b></p>	
<p><b>3. <u>Dichtung einsetzen</u></b></p> <p>Mitgelieferte Dichtung in die Zentrierkappe einlegen.</p>	
<p><b>4. <u>Zusammenbau</u></b></p> <p>Zentrierkappe unter einem leichten Druck wieder auf das Betätigungsrohr montieren. Seitliche Längsschlitze mit den Gummiabdeckungen verschliessen. Spindelhalter auf Zentrierkappe montieren und Zentrierschraube bis zum Anschlag eindrehen.</p>	
<p><b>4. <u>Fertig montieren</u></b></p> <p>Haube wieder montieren und mit Schraube fixieren. Be- u. Entlüftungsgarnitur ist wieder im Betrieb und funktionsbereit.</p> <p>Die Demontage der Patrone erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge!</p>	