

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 2209-7150

Zertifikatsinhaber: Hawle Armaturen AG, Hawlestrasse 1, CH-8370 Sirnach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Flüssigkeitsentlüfter
Bezeichnung: Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur
Typen: 9920
(ohne Filterpatrone)

DN: 50, 80 PN: 16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW164 (07/22), EN 1074-1 (2000), in Anlehnung EN 1074-4 (2000)


Gültigkeit: 31.12.2027

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

(B) Aus Servicegründen ist vor dem Entlüfter ein Absperrventil einzubauen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 19.12.2022

Seite 1 / 2

Rubrik: Flüssigkeitsentlüfter

Bezeichnung: Selbsttätige Be- und Entlüftungsgarnitur

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
9920 (ohne Filterpatrone)	50	16	25	-	-	-	9	-
9920 (ohne Filterpatrone)	80	16	25	-	-	-	9	-