



Montageanleitung

zu Hawle Verlängerungsset Nr. 9101 / 9631



Mit diesen Verlängerungssets können bestehende Einbaugarnituren (EBG), der starren Ausführungen für den:

Hausanschlussbereich Nr. 9100 und 9110 ¾“ bis 2“ nachträglich verlängert werden.

| Artikel-Nr. | L | kg |
|-------------|------|-------|
| 9101000050 | 500 | 1.150 |
| 9101000100 | 1000 | 2.150 |
| 9101000150 | 1500 | 3.150 |

Hauptschieberbereich Nr. 9630 DN 50 bis DN 600 nachträglich verlängert werden.

| Artikel-Nr. | | DN | d | L | kg |
|-------------|---|---------|----|------|--------|
| 9631000050 | | 50-200 | 75 | 500 | 2.250 |
| 9631000100 | | 50-200 | 75 | 1000 | 3.750 |
| 9631000150 | | 50-200 | 75 | 1500 | 5.250 |
| 9631100050 | | 250-500 | 75 | 500 | 4.400 |
| 9631100100 | | 250-500 | 75 | 1000 | 7.200 |
| 9631100150 | | 250-500 | 75 | 1500 | 10.000 |
| 9631000051 | x | 50-200 | 63 | 500 | 2.000 |
| 9631000101 | x | 50-200 | 63 | 1000 | 3.500 |
| 9631000151 | x | 50-200 | 63 | 1500 | 5.000 |

(x) Verlängerungsset zu EBG Typ 2016

Montageablauf:

Schlüsselnuss Nr.1 und Abschlusskappe Nr. 2 bei der zu verlängernden EBG entfernen.

Klickmuffe Nr. 3 und Kuppi Nr. 4 bis zum Anschlag auf die zu verlängernde EBG stecken

Schutzrohr Nr. 5 und 4 Kt. Stahl Nr. 6 auf die gewünschte Länge kürzen und bis zum Anschlag in die Klickmuffe, bzw. Kuppi stecken.

Abschlusskappe Nr. 2 und Schlüsselnuss Nr. 1 wieder auf die verlängerte EBG montieren.

