






Schutzrohr im Mauerwerk befestigen Mediumrohr einziehen Mediumrohr gerade abschneiden und anschrägen Fixer le tube de protection dans la maçonnerie Introduire le tuyau Couper le tuyau à angle droit et chanfreiner Fixare il tubo di protezione nel muro Inserire il tubo Tagliare il tubo diritto, quindi smussarlo											
Klemmring auf das Rohr schieben Achtung: Einstecklänge L des Rohrendes beachten Glisser l'anneau de verrouillage Attention: observer la longueur d'introduction L de l'extremite du tuyau Infilare l'anello di bloccaggio Attenzione: rispettare la lunghezza inseribile L all'estremità del tubo	 <table border="1" data-bbox="884 981 1378 1128"> <thead> <tr> <th>Rohr-Durchmesser</th><th>Einstecklänge L</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d 32</td><td>55 mm</td></tr> <tr> <td>d 40</td><td>60 mm</td></tr> <tr> <td>d 50</td><td>62 mm</td></tr> <tr> <td>d 63</td><td>65 mm</td></tr> </tbody> </table>	Rohr-Durchmesser	Einstecklänge L	d 32	55 mm	d 40	60 mm	d 50	62 mm	d 63	65 mm
Rohr-Durchmesser	Einstecklänge L										
d 32	55 mm										
d 40	60 mm										
d 50	62 mm										
d 63	65 mm										
Montage des Fittings ohne Dichtmittel (O-Ring zwischen Fitting und Schutzrohr erspart das Einhanfen). Dichtungskeil aussen bei Schutzrohr montieren. Montage du raccord sans produit d'étanchéité (Le joint torique entre le raccord et le tube en acier supprime l'étanchéification au chanvre). Installez la cale d'étanchéité à l'extérieur du tube de protection. Montaggio del raccordo senza mastice (inserendo un O-Ring tra raccordo e tubo d'acciaio si può evitare l'uso della canapa). Installare il cuneo di tenuta all'esterno del tubo protettivo.											

Für weitere technische Informationen siehe Katalog, „WASSER Leitungsbau“, Kapitel M oder wenden Sie sich direkt an uns.

Pour des informations techniques, voir catalogue „Construction de conduites EAU“, chapitre M ou contactez nous directement.

Per ulteriori informazioni tecniche vedere il catalogo, „ACQUA Costruzione di tubazioni“, Capitolo M, oppure rivolgersi direttamente a noi.