



Montageanleitung

zu Hawle Verlängerungsset Nr. 9101 / 9631



Mit diesen Verlängerungssets können bestehende Einbaugarnituren (EBG), der starren Ausführungen für den:

Hausanschlussbereich Nr. 9100 und 9110 ¾“ bis 2“ nachträglich verlängert werden.

Artikel-Nr.	L	kg
9101000050	500	1.150
9101000100	1000	2.150
9101000150	1500	3.150

Hauptschieberbereich Nr. 9630 DN 50 bis DN 600 nachträglich verlängert werden.

Artikel-Nr.		DN	d	L	kg
9631000050		50-200	75	500	2.250
9631000100		50-200	75	1000	3.750
9631000150		50-200	75	1500	5.250
9631100050		250-500	75	500	4.400
9631100100		250-500	75	1000	7.200
9631100150		250-500	75	1500	10.000
9631000051	x	50-200	63	500	2.000
9631000101	x	50-200	63	1000	3.500
9631000151	x	50-200	63	1500	5.000

(x) Verlängerungsset zu EBG Typ 2016

Montageablauf:

Schlüsselnuss Nr.1 und Abschlusskappe Nr. 2 bei der zu verlängerten EBG entfernen.

Klickmuffe Nr. 3 und Kuppi Nr. 4 bis zum Anschlag auf die zu verlängernde EBG stecken

Schutzrohr Nr. 5 und 4 Kt. Stahl Nr. 6 auf die gewünschte Länge kürzen und bis zum Anschlag in die Klickmuffe, bzw. Kuppi stecken.

Abschlusskappe Nr. 2 und Schlüsselnuss Nr. 1 wieder auf die verlängerte EBG montieren.

