

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 02-048-6 SVGW

Antragsteller: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach
Hersteller: Franz Schuck GmbH, DE-89555 Steinheim
Vertreter/Vertreiber: Wohlgroth AG, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **02-048-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Hauseinführungen – Einsparten Gashauseinführung
Stamm-Bezeichnung: HSP
Modelle/Typen: HSP-PE-SKE-...-GTN HSP-PE-SKD-...-GTN
HSP-PEFLEX-PE-SKD-...-GTN HSP-FLEX-PE-SKD-...-GTN
HSP-PEDUOFLEX-PE-SKD-...-GTN HSP-DUOFLEX-PE-SKD-...-GTN
Nennweite: DN 25 – DN 50
Anschlüsse: Eingangsseitig: PE-HD Rohrstutzen; Anschweissende (Stahl)
Abgangsseitig: Rp 1"-2" Innengewinde; G 1½"-2¾" Überwurfmutter;
Flansch/Losflansch
Prüfgrundlage: DVGW VP 601 (03/07)
Zertifizierungsgrundlage: Bericht Nr. 05/241/4541/861 (12/06) des EBI, DE-Karlsruhe
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.12.2022**
Zertifiziert für:
- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Verteilnetz
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C


Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW- Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.5).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas


Javier Fernandez
Leiter


Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 28.11.2017